

	Rivière	Débit moyen près de la centrale (m ³ /s)	Débit à l'étiage VCN3 près de la centrale (m ³ /s)	Puissance totale (MW _e)	Production annuelle max (GWh _e)	Consommation d'eau annuelle max évaporée (m ³)	Débit d'eau évaporée moyen (m ³ /s)	Pourcentage du débit total à l'étiage
Golfech	Garonne	401	44	2 620	22 951	39 017 040	1.2	2.8%
Civaux	Vienne	91.7	9.1	2 990	26 192	44 527 080	1.4	15.6%
Belleville	Loire	349	34	2 620	22 951	39 017 040	1.2	3.6%
Dampierre	Loire	349	34	3 560	31 186	53 015 520	1.7	4.9%
Saint-Laurent	Loire	363	43	1 830	16 031	27 252 360	0.9	2.0%
Chinon	Loire	363	43	3 620	31 711	53 909 040	1.7	4.0%
Chooz	Meuse	144	11	3 000	26 280	44 676 000	1.4	12.9%
Cattenom	Moselle	148	17	5 200	45 552	77 438 400	2.5	14.4%
TOTAL				25 440	222 854	378 852 480	12.0	

Eau évaporée
(Source EDF) 1.7 l/kWh_e

Les consommations d'eau indiquées ci-dessus ne prennent en compte que l'eau évaporée dans les réfrigérants atmosphérique. L'eau de purge des circuits de refroidissement n'est pas comptabilisée.